

Toelichting Aanvraagformulier Aansluitverordening Riolering

Het aanvragen van een aansluitvergunning is verplicht op grond van de Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Vlaardingen.

Vraag 4:

Hierbij invullen welke soorten water op de riolering worden geloosd.

Hemelwater moet hierbij worden onderscheiden in schoon water van de daken en (licht) verontreinigd water van De terreinen, parkeerplaatsen en balkons.

Drainagewater mag alleen op de schoonwaterleiding van een gescheiden stelsel worden geloosd. Indien het drainagewater verontreinigd is, is dat niet van toepassing.

Bronneringswater dat niet op oppervlaktewater mag/kan worden geloosd, of via een retourleiding in de bodem kan worden gebracht, kan onder voorwaarden op de riolering worden geloosd. In ieder geval dient een debietregistratie te worden bijgehouden.

Vraag 5/6:

Onder *temperatuur* wordt verstaan: de maximale temperatuur van het water ter plaatse van het aansluitpunt.